



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Ленинградской области

ул. Оборонная, д.51, г. Мурино, Всеволожский район, Ленинградская область, 188662,  
тел. (812)640-05-90

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

ул. Оборонная, д.51, г. Мурино, Всеволожский район, Ленинградская область, 188662,  
тел. (812)640-05-90

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Волховского района  
Ленинградская область, г. Волхов, ул. Вали Голубевой, д. 4 тел (881363)70416

Предписание № 2-17-50-26 /1/1  
об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Сясьстройская  
средняя общеобразовательная школа №1»

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,  
физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

распоряжение ОНДиПР Волховского района УНДиПР Главного управления МЧС  
России по Ленинградской области от 17 февраля 2021 года № 2-17-50-26

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, заместителя  
руководителя органа государственного пожарного надзора, главного распорядителя (приказ) о проведении проверки)

в период с 01.03.2021 по 29.03.2021 года Царегородцевым Яном Вячеславовичем –  
Государственным инспектором Волховского района по пожарному надзору, старшим  
инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы отдела  
надзорной деятельности и профилактической работы Волховского района управления  
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС  
России по Ленинградской области, проведена плановая проверка объекта защиты –  
здания школы по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Сясьстрой, ул.  
Космонавтов, дом 11.

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа  
ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с заместителем директора по АХЧ МОБУ «Сясьстройская СОШ №1» Федосовой Ю.В.

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной  
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной  
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) с датой выполнения работы

1	2	3	4	5
1.	Не обеспечено дублирование сигнала о возникновении пожара на пульте подразделения пожарной охраны без участия работников объекта.	ФЗ-№123 от 22.07.2008 ст.83 п.7	01.07.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества, руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.


Государственный инспектор Волховского района по  
пожарному надзору, старший инспектор отделения  
надзорной деятельности и профилактической работы  
отдела надзорной деятельности и профилактической  
работы Волховского района управления надзорной  
деятельности и профилактической работы Главного  
управления МЧС России по Ленинградской области

Царегородцев Ян Вячеславович

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

«29» марта 2021 г.



(подпись)


Предписание для исполнения получил:

И.о. директора МОБУ «Сясьстройская СОШ №1»

Останина С.К.

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность  
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного  
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,  
его уполномоченного представителя, пренебрежавшего при проведении  
проверки)

«29» марта 2021 г.



(подпись)